

Borów, 20 kwietnia 2017 r.

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy postępowania:

„SANITACJA GMINY BORÓW etap III - rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Borku Strzeleńskim”.

Numer referencyjny: GZGK/ZP/5/2017

Ogłoszenie nr 62710 -2017 z dnia 2017-04-10 r.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie, informuje, że do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz.2164) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z ograniczoną ilością środków na przebudowę istniejącej oczyszczalni czy zamawiający dopuszcza zamianę sita pionowego na kratę koszową oraz czy dopuszcza możliwość odstąpienia od montażu pompy ciepła ?

Odpowiedź:

Tak , można zastosować mechaniczną kratę koszową gęstą wykonaną ze stali kwasoodpornej . Natomiast nie można zrezygnować z pompy ciepła. Wielkość i parametry pracy pompy powinien określić Projektant na etapie opracowania dokumentacji.

Kierownik Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Borowie
/ - /
Eligiusz Pawłowski